Cabina ENEL - EST: Pianta chiave



Scala 1:50

Cabina ENEL - EST: Sezione D-D



Scala 1:50

Cabina ENEL - EST: Pianta dimensionale



Scala 1:50

Cabina ENEL - EST: layout passaggio tubazioni



Scala 1:50

Cabina ENEL - EST: Sezione A-A



Scala 1:50

Cabina ENEL - EST: Sezione B-B



Scala 1:50

Cabina ENEL - EST: Sezione C-C



Scala 1:50

Cabina ENEL - EST: Layout Luce e FM

Scala 1:50



Cabina ENEL - EST: Impianto di terra

Scala 1:100



Cabina ENEL - EST: Concept architettonico di RSHP



Nota: il concept architettonico è indicativo per le sole parti esterne

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

	MONTANTE O CALATA IMPIANTI ELETTRICI E/O SPECIALI
	COMANDO LUCE: INTERRUTTORE
	COMANDO LUCE: DEVIATORE
	COMANDO LUCE: INVERTITORE
	COMANDO LUCE: INTERRUTTORE LUMINOSO
	INTERRUTTORE BIPOLARE
	PULSANTE A TIRANTE ISOLANTE INSTALLATO A m2.25
	COMANDO LUCE: PULSANTE LUMINOSO
	PRESA CIVILE TIPO 10A
	PRESA CIVILE TIPO 16A
	PRESA CIVILE TIPO UNEL P30
3P+N+E	PRESA INTERBLOCCATA CON PROTEZIONE MEDIANTE FUSIBILI 16A
	PRESA SEGNALE TELEFONICO
	PRESA SEGNALE TV TERRESTRE
	PRESA SEGNALE TV SATELLITARE
V.F.	VIDEOITOFONO
	ALIMENTAZIONE ELETTROSERRATURA PORTA INGRESSO EDIFICIO
	PULSANTE CON TARGA PORTANOME RETROILLUMINATA
RON	RONZIATORE
	QUADRO ELETTRICO
	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO
POSIL	PUNTO ALIMENTAZIONE TAPPETI
	PUNTO ALLACCIAMENTO TERMOSTATO AMBIENTE PER PANNELLI RADIANTI DI ZONA/TAPPETI
	TASTIERINO ALFANUMERICO PER SISTEMA ANTI-INTRUSIONE
	PREDISPOSIZIONE TASTIERINO ALFANUMERICO PER SISTEMA ANTI-INTRUSIONE
	CENTRALINA SISTEMA ANTI-INTRUSIONE
	PREDISPOSIZIONE CENTRALINA SISTEMA ANTI-INTRUSIONE
	APPARECCHIATURA PER RIVELAMENTO INTRUSIONE
PreC	PREDISPOSIZIONE APPARECCHIATURA PER RIVELAMENTO INTRUSIONE
	PREDISPOSIZIONE CONTATTO MAGNETICO PER RIVELAMENTO INTRUSIONE
	SIRENA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE PER RIVELAMENTO INTRUSIONE
	PREDISPOSIZIONE SIRENA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE PER RIVELAMENTO INTRUSIONE
	CENTRALINA SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO
	SIRENA DA ESTERNO AUTOALIMENTATA PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDI
	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZABILE DA ESTERNO (PARETE-CONTROSOFFITTO)
	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZABILE PER CANALIZZAZIONI DI ARIA (IN CONDOTTO DI ARIA)
	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZABILE SOPRA CONTROSOFFITTO, COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO LOBATO IN POSIZIONE VISIBILE
	RIPETITORE OTTICO PER SEGNALAZIONE DI ALLARME INCENDIO, INSTALLATO IN POSIZIONE VISIBILE (ex.SOTTO AL CONTROSOFFITTO)
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO INDIRIZZATO E VETRO FRANGIBILE
	PANNELLO OTTICO DI ALLARME INCENDIO
	CENTRALINA SISTEMA DIFFUSIONE SONORA
	DIFFUSORE ACUSTICO DA ESTERNO PER POSA A PARETE/SOFFITTO, CON POTENZA 6W
	DIFFUSORE ACUSTICO DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO, CON POTENZA 6W
230V	PUNTO DI ALIMENTAZIONE UTENZA ALLA TENSIONE DI 400V
230V	PUNTO DI ALIMENTAZIONE UTENZA ALLA TENSIONE DI 230V
	ALLACCIAMENTO SERRANDA TAGLIAFUOCO MOTORIZZATA
	BLOCCO MAGNETE PORTA TAGLIAFUOCO COMPLETO DI PULSANTE DI SBLOCCO
	PUNTO DI ALLACCIAMENTO ESTRATTORE BAGNO
M1 M2	M1 = MODULO DI COMANDO PER APPARECCHIATURE DEL SISTEMA RIVELAZIONE INCENDI M = MODULO DI INGRESSO PER APPARECCHIATURE DEL SISTEMA RIVELAZIONE INCENDI
	TORRETTA A SCOMPARSA DA COMPOSTA DA 1 PRESA UNEL P30 1 PRESA 16A 1 PRESA TELEFONO E PRESA DATI
	PARABOLA PER SISTEMA TELEVISIVO SATELLITARE
	ANTENNA PER SISTEMA TELEVISIVO TERRESTRE

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

	codice apu: 3U3.01.02 o 3U3.01.01 Punto luce generico in incasso realizzato a muratura o in parete
	Corpo da incasso in policarbonato stampato, riflettore in alluminio elettrolitico, diffusore speciale decorativo, lampada TC-DEL, Tipo Guzzini Sistema Easy o similare o lampade e accessori
	codice apu: NF.E.041: 2X26W, art.3324+ 6017+6024
	codice apu:NF.E.841:1X26W, art. 3301 + 6017+6024
	codice apu:NF.E.842:1X18W, art. 3300 + 6017+6024
	Corpo da incasso circolare, lampada dicroica, diametro 71mm, schermo vetro, lampada alogena 1x35W / 12V con alimentatore elettronico, Tipo Guzzini o similare o lampade e accessori codice apu: NF.E.845: art.8090+5081
	codice apu: NF.E.843: Plafone a vista circolare, corpo in policarbonato, schermo in vetro, lampada TC-TD 2x26W, attivo speciale, reatt. elettronico, Tipo Guzzini plafoni44 art. 8189+ lampade e accessori o similare
	codice apu: NF.E.844: Plafone a vista circolare, corpo in policarbonato, lampada TC-TD, 1x26W, plafone sul retro, reatt. elettronico, IP65, Tipo Guzzini Rio art. 8787/3114+128/000 E accessori, o similare
	codice apu: NF.E.045: IP65, corpo a schermo in policarbonato, montato a vista, reatt. elettronico, tipo 3F Filippi mod. 3F Linda RCH HF + lampada,accessori o similare
	codice apu: NF.E.044: 1x36W HF
	codice apu: NF.E.046: 2X36 HF
	codice apu: NF.E.049: 2X36 HF (NF/non permanente)
	codice apu: NF.E.047: Corpo da incasso circolare orientabile, lampada alogena HIT-CE 70 W, ottica in Al brillantato, Pwrfl. separato, Tipo Guzzini Sistema Easy art. 4663 + lampade e accessori o similare
	codice apu: NF.E.050: Corpo illte modulare per fila o sospensione, corpo in Al, reatt. elettronico, ottica in policarbonato, lampada 1x35W, Tipo Guzzini mod. Action art. 6659+lampade e accessori o similare
	Corpo illte da incasso in controsoffitto modulare, reatt. elettronico, lampada elettronica, lampada T5 2x24W, largh. 298mm, lungh. 1198mm, Tipo Zumtobel M.F++.EC 2/24W T16 M800 + lampade e accessori o similare. codice apu: NF.E.052: COD. 42157444
	codice apu: NF.E.051: COD. 42157445 dimmerabile + opzione d 2D-T
	codice apu: NF.E.055: Corpo illte di sicurezza tipo SA 1x24W con reatt. elettronico, lampada fluo, ott. Fresa a vista, Tipo Guzzini Melua Grande art. 5438 + lampade e accessori o similare
	Corpo illte circolare a plafone per posa a vista, corpo metallo, schermo policarb, lampada FLUOR, Tipo Prisma Mod. Aura Grande art. 2/2/1/2/3/4/5/6/7/8/9 + codice apu: NF.E.056: 2x18W Aura 28
	codice apu: NF.E.057: Corpo illte stagn e circolare a plafone per posa a vista, corpo in policarb., schermo in vetro, reatt. elettronico, lampada fluorescente 15W Tipo Prisma mod. Onda Verde 25/E + lampade e accessori o similare
	codice apu: NF.E.058: Corpo illte quadrato IP55 da parete per posa a vista, corpo in Al pressofuso, lampada mat alogena, lampada HIT-CE 1x35W Tipo Guzzini Radius Standard 7085 + lampade e accessori o similare
	codice apu: NF.E.060: Corpo illte circolare da incasso, lampada HIT 1x35W, Tipo Guzzini Rituale Standard art. 7000 + lampade e accessori o similare
	codice apu: NF.E.061: Corpo illte di sicurezza SA forma cubica con lampada fluorescente 8W, ott. aspeo + 3.5m di cavo, Tipo Zumtobel Cubaspo cent DALI 1/28W cod. 42 178 885 + accessori 2210/5/00 o similare
	Proiettore IP66, corpo in alluminio, Tipo Guzzini@WROOM + lampade e accessori o similare
	codice apu: NF.E.062: lampada alogena 50W / 12V con trafo elettronico incorporato, art. 8585+1181.024+1182.015+1668
	codice apu: NF.E.063: lampada a scarica 90° 1x20W e diffusore Lente Fresnel, art. 8585+1181.024+1182.015+1180.000
	Palo tipo art.NF.E.064: Corpo illte di sicurezza SE circolare da incasso, lampada LED 3W per ptm. centralizzata, Tipo Zumtobel Delta Recalite artiperlo cod. 42177070 + lampade e accessori o similare
	Sigle quadro (vedi schema a blocchi) identificazione sufissi quadri: 0= edificio residenziale 1= Autorimessa residence e uffici 2= Edificio direzionale 3= Locali tecnici interrato 4= Area esterna
	Sigle circuiti (vedi schemi quadri elettrici) identificazione sufissi circuiti: N= Alimentazione normale S= Alimentazione di sicurezza (sotto Ups) P= Alimentazione prolungata (sotto gruppo elettrogeno)

Data	Revisione	Descrizione
22.09.2009	-	Progetto Esecutivo
10.12.2009	A	Progetto Esecutivo (RV)

Non scalare direttamente dal disegno. L'autore di questa rappresentazione non si assume alcuna responsabilita' per ogni dimensione ottenuta direttamente dal disegno. Se non viene data la misura, e' compito del ricevente di accertarsi dall'autore o direttamente in cantiere. Tutte le misure e posizioni degli elementi strutturali e degli impianti devono essere verificati sui disegni specifici.

Il Copyright di questo disegno appartiene a Politecnica - Ingegneria e Architettura. Il materiale di questo disegno non puo' essere riprodotto per sviluppare il progetto o per la realizzazione delle opere, a meno che Politecnica - Ingegneria e Architettura lo conceda con autorizzazione scritta.

COMUNE DI SCANDICCI

SCANDICCI CENTRO Srl

Scandicci Centro

Project Financing "Nuovo Centro Civico e Stazione Tramvia Veloce Firenze S.M.N.- Scandicci

PROGETTO ESECUTIVO



© copyright Politecnica - Ingegneria e Architettura, tutti i diritti riservati 2008

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Contatto
POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA
FIRENZE
Viale Amendola, 6 Int.3 - 50121 Firenze
Tel. 055 2001616 - Fax. 055 2344856
polit@politecnica.it
www.politecnica.it

Titolo
Aree Esterne
Cabina Elettrica EST

Scala @ A0	Numero disegno	
1:50	3485-ESE-IME-VP-PI-4-REV-A	
Data	Data Revisione	Revisione
22.09.2009	10.12.2009	A

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20091204083656+01’00’)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20091204083656+01’00’)
/CreationDate
(user)
/Author
-mark-